



min.
0,8 m

min.
1,1 m

3 m

Suomen rakentamismääräysten E3 (2007)

mukaiset piippukorkeudet.

Gäller endast Finland. Närmare information om brand-
säkerhetsbestämmelserna fås från ortens brandmyndighet.

A	Sadehattu	Regnhatt
B	Yläpääty	Övre del
C	Teräspiipun jatke 1 m	Förlängning av stålskorsten 1 m
D	Kiristyspanta	Åtdragningsband
E	Sadekaulus (kumia)	Regnkrage (av gummi)
F	Minimietäisyys 100 mm	Minimum avstånd 100 mm
G	Läpivientisuojaus	Genomföringsskydd
H	Läpivientieriste ZSH-200 tai 100 mm paloluokiteltu kivivilla (tiivistetään tukemaan piippua)	Genomföringstätning ZSH-200 eller 100 mm brandklassad stenull (tätas att ge stöd åt skorstenen)
I	Läpivientikaulus	Genomföringskrage
J	Teräspiippu 1,5 m	Stålskorsten 1,5 m
K	Eristämätön savuputki 1 m, ruostumatonta terästä (katkaistaan sopivan mittaiseksi)	Oisolerad rökrör 1 m, rostfritt stål (skall kapas till lämplig längd)

Tarkista tulisijan vaatimat suojaetäisyydet tulisijan asennusohjeesta!
Kontrollera eldstadens krav på säkerhetsavstånd i dess monteringsanvisningar!